

Акт
проверки готовности дошкольного образовательного учреждения
к 2023/24 учебному году

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» города Кирова, 1984 года постройки, капитальный ремонт 2014 год

(полное наименование учреждения, тип, год постройки)

610002, город Киров, улица Володарского, дом 164, телефон/факс (8332)37-37-70,37-05-16

(адрес учреждения, телефон)

Котельникова Диана Алексеевна

(фамилия, имя и отчество заведующего дошкольным учреждением)

В соответствии с приказом МКДОУ № 12 г.Кирова «О подготовке и внутренней приемке МКДОУ к началу учебного года» от "03 августа" 2023 г. № 63-О. Проверка проводилась комиссией в составе:

председатель комиссии – Метелягина Наталья Анатольевна, заведующий МКДОУ № 204

член комиссии – Котельникова Диана Алексеевна, заведующий МКДОУ №12 г. Киров

член комиссии – Кочергин Владимир Николаевич, рабочий по комплексному обслуживанию здания МКДОУ №12 г. Киров

член комиссии – Козулина Юлия Олеговна, зам. заведующего по АХЧ МКДОУ №12 г. Киров

член комиссии – Павлова Татьяна Геннадьевна, делопроизводитель МКДОУ № 12 г. Киров

Комиссией установлено следующее:

1. В 2023/24 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано 7 групп с количеством воспитанников 162 человека.

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста _____ 0 _____ детей,

вторые группы раннего возраста _____ 0 _____ детей,

первые младшие группы _____ 20 _____ детей,

вторые младшие группы _____ 46 _____ детей,

средние группы _____ 46 _____ детей,

старшие группы _____ 24 _____ детей,

подготовительные к школе группы _____ 26 _____ детей.

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием _____ 0 _____

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения - имеются, оформлены в соответствии с требованиями, хранятся в личном деле ребенка.

2. Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий) 98 % - 1 вакансия дворника.

Правильность их расстановки правильная расстановка.

3. Оформление дошкольного учреждения здание и территория ДОУ оформлены эстетично.

4. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, устав,

должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педагогов и пр.) в соответствии с утвержденной номенклатурой дел имеется, ведется в соответствии с требованиями.

5. Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) удовлетворительная.

Соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения соответствует требованиям реализуемых программ.

6. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели имеется, согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику.

7. Территория: общая площадь 4160 кв.м
состояние ограждения: металлический забор обшит по периметру сотовым поликарбонатом.

площадь озеленения 1450 кв.м.

Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ отсутствуют.

Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ нет.

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования подготовлены.

наличие и состояние огорода-ягодника отсутствует.

наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников имеется, в удовлетворительном состоянии,

наличие договора о вывозе мусора имеется.

8. Здание: общее состояние помещений удовлетворительное;

качество проведенного ремонта:

капитального капитальный ремонт проведен в 2014 году;

текущего удовлетворительное;

искусственное освещение, его состояние удовлетворительное;

естественное освещение удовлетворительное;

работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке - принудительной) в рабочем состоянии;

характер и состояние отопительной системы центральное, удовлетворительное;

обеспеченность дошкольного учреждения топливом (в % к годовой потребности), его хранение не нуждается;

наличие акта опрессовки отопительной системы имеется;

наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и т.д.) имеется в удовлетворительном состоянии;

наличие Правил пожарной безопасности для дошкольных имеется;

наличие запасных выходов имеется;

наличие плана эвакуации при пожаре имеется;

наличие и состояние снабжения:

водой имеется в удовлетворительном состоянии;

электричеством имеется в удовлетворительном состоянии;

наличие канализации имеется в удовлетворительном состоянии;

9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние удовлетворительное;
организация питьевого режима организовано в соответствии с СанПиН;
тип освещения в учреждении (люминесцентное + светодиодное);
обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка: обеспечены достаточно, состояние удовлетворительное, промаркировано в соответствии с СанПиН;
обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен 3 комплекта на ребёнка, удовлетворительное состояние, смена 1 раз в 7 дней;
обеспеченность игрушками, дидактическим материалом: имеется в соответствии с возрастом;
наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, музыкально-физкультурный зал;
состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) в рабочем состоянии;
санитарно-техническое состояние спортзала, оборудования и инвентаря удовлетворительное;
зал для музыкальных занятий, его готовность удовлетворительное, готов к проведению ООД.

10. Пищеблок: качество проведенного ремонта удовлетворительное;
наличие аварийного титана нет;
плита (какая), ее состояние электрическая, удовлетворительное;
наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) имеется;
состояние разделочных столов удовлетворительное;
наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение: имеются, состояние удовлетворительное;
наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество: 8 шт. в удовлетворительном состоянии;
условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды горячая вода имеется, условия удовлетворительные;
обеспеченность посудой, ее состояние в достаточном количестве, состояние удовлетворительное;
котломоечная, ее оборудование имеется, ванны;
картофелечистки, их состояние имеется 1,;
количество мясорубок, их состояние 1;
наличие и маркировка уборочного инвентаря имеется

11. Кладовые: качество проведенного ремонта капитальный ремонт 2014г.;
хранение сыпучих продуктов удовлетворительное;
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) 9 холодильников, удовлетворительное, + 1 холодильник в неисправном состоянии (побежал фреон)
наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) имеется, удовлетворительное

12. Дезрежим дошкольного учреждения: наличие дезсредств имеется,
место приготовления имеется, тара имеется,
наличие горшков имеются, утюгов имеются 1 шт,
наличие пылесосов для уборки в наличии 8 шт,

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения обеспечены

13. Медпункт: его состояние удовлетворительное;
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние имеется, в удовлетворительном состоянии;

хранение лекарственных средств отсутствуют;
наличие комнаты для заболевшего ребенка отсутствует;
наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) имеется, ведется своевременно.

14. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения приобретены игры, игрушки для детей, учебные и методические пособия, произведена замена труб на участке теплотрассы ДООУ с последующим восстановлением и благоустройством, замена стеклопакета в оконном блоке (музыкальный зал). Проведена подрезка веток по периметру ограждения детского сада. Ремонт, частичная покраска МАФов на территории ДООУ. Осуществлена покраска 2-х эвакуационных лестниц. Косметический ремонт (покраска стен) в 5-ти группах, в общественных коридорах и в музыкальном зале, устранение трещин на стенах и потолках в группах.

15. Замечания и предложения комиссии: Реставрация порогов в дверных коробах (буфетная и туалет в группах, устранение обвала (укрепление границ земельного участка ДООУ), частичный ремонт мягкой кровли на крыше здания, ремонт крыльца, плинтусов в группах (нет уголков). Косметический ремонт в 2-х группах, в медицинском кабинете и на пищеблоке. Установка уплотнительных противопожарных лент на входные двери в группы. Ремонт напольного покрытия у запасной двери в пищеблок. Замена фурнитуры на оконных пластиковых окнах и дверях, на ограждении частичная замена старого поликарбоната на новый.

16. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году: **МКДООУ №12 к началу 2023-2024 учебного года готов**

АКТ составлен: 03 августа 2023 года

Председатель комиссии _____

Члены комиссии: _____

Н. А. Метелягина

Д. А. Котельникова

В. Н. Кочергин

Ю. О. Козулина

Т. Г. Павлова